

Реестр предписаний надзорных органов
 наименование главного рапордителя

Реестр предписаний надзорных органов по состоянию на 01.10.2022 г.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование бюджетного учреждения	Наименование органа вынесшего предписания	Год вынесения предписания	Вид нарушения с указанием мероприятий по его устранению	Сумма, * необходимая для устранения нарушения	Устранено нарушений за отчетный период (с начала года)	Предусмотрено в бюджетных сметах учреждений в текущем году	Планируется за счет внебюджетных источников	Требуется дополнительно средств для устранения нарушений (гр.6 -гр.7-гр.8- гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАУ ДО "Дюют"	Госпожнадзор	2020 г. повторно 2021 г.	1. Систему пожарной сигнализации смонтировать в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в части количества пожарных извещателей количество ПИ менее требуемого - менее 3-х в каждом отделе(ном помещении)	1 402 000	0	0	0	1 402 000
		Госпожнадзор	2020 г. повторно 2021 г.	2. Обеспечить в соответствии с нормативными показателями скорость истечения воздуха через открытые дверные проемы системы подпора воздуха в тамбур-шлюз между 1 и подвальным этажами	250 000	0	0	0	250 000
		Госпожнадзор	2021 г.	3. На объекте отсутствует аварийное освещение	600 000	0	0	0	600 000
Итого по учреждению					2 252 000	0	0	0	2 252 000
Итого по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов									
	в том числе		2021						2 252 000
	в том числе								
	в том числе								
	в том числе								

Директор Д.Ю.Ковригин

Зам. директора по безопасности и АХД А.Н.Чистяков

