

Отметка о размещении (30.11.2021 и учетный номер 33210061000201412847) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Владимирской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Владимир и Суздальскому району  
(600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Спасская, 5А)  
(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 426/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-президент, 3-должностное лицо)

вручается: директору МАУ ДО «ДДюТ» г. Владимира Ковригину Дмитрию Юрьевичу  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от «30» ноября 2021 г. № 426, учетный номер 33210061000201412847 сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, вынесенным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району Дмитриевым Романом Владимировичем.

в период с «01» декабря 2021 г. по «06» декабря 2021 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору по г. Владимиру и Суздальскому району, старшим инспектором отделения НД по Ленинскому району г. Владимира ОНД и ПР по г. Владимир и Суздальскому району, капитаном внутренней службы Дмитриевой Анной Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель директора, ответственный за пожарную безопасность Чистяков Алексей Николаевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не соблюдены проектные решения при монтаже автоматической пожарной сигнализации.	Пункт № 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (далее ППР в РФ)	01.12.2022	
2.	На объекте отсутствует аварийное освещение.	Основание: п. 23 ППР в РФ, ст.ст. 4,6,89 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123-ФЗ), п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, ст. 7.6 СП 52.13330.2016	01.12.2022	
3.	Не обеспечена нормативным показателям (не менее 1,3 м/с) скорость течения воздуха через открытые дверные просемы системы подпора воздуха в тамбур-шлюз.	п. 54 ППР в РФ, ст.ст. 1,3,4,5,6,37,56,88, табл.25 ФЗ №123-ФЗ, пп. «в» п. 7.15 СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Владимиру и Суздальскому району, старший инспектор отделения НД по Ленинскому району г. Владимира ОНД и ПР по г. Владимир и Суздальскому району, капитан внутренней службы Дмитриева Анна Владимировна**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (ини), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.